Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тверской области
(наименование территориального органа МЧС России)

170034 г. Тверь, проезд Дарвина, 12 т.(4822) 42-92-01 ф.(4822) 42-92-01 E-mail: ugps@tvcom.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Вышневолоцкому и Бологовскому районам Тверской области
(наименование органа государственного надзора)

171163 г. В-Волочек ул. Осташковская д. 2, тел.,6-13-67, E-mail: ogpnvvol@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 122/1/4

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАШАРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С СЕРЬЁЗНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ РАЗВИТИИ"
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Вышневолоцкого и Бологовского районов Тверской области по пожарному надзору И.Н. Машкова
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Вышневолоцкому и Бологовскому районам Тверской области № 122
(наименование органа ГПН)

от « 05 » декабря 2019года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч 00 мин. « 12 » декабря 2019 г по 16 ч 00 мин. « 16 » января 2020 г.

проведена плановая (выездная) проверка
Заместителем главного государственного инспектора Вышневолоцкого и Бологовского районов Тверской области по пожарному надзору – заместителем начальника ОНД и ПР по Вышневолоцкому и Бологовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области майором внутренней службы Борзовым Алексеем Вадимовичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КАШАРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С СЕРЬЁЗНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ РАЗВИТИИ", г. Вышний Волочёк, ул. Ржевский тракт, д.113-а
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с *директором Кураевой Инной Викторовной*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Вид нарушения: Количество речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивает уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами Мероприятия по устранению: Предусмотреть количество речевых пожарных оповещателей, их расстановку и мощность для обеспечения уровня звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами	ст. 4 Федерального закона РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ФЗ-123 от 22.07.2008г., п.4.8 Свод правил СП 3.13130.2009 «Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил»	15.08.2020г	
2.	Вид нарушения: Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха Мероприятия по устранению: Предусмотреть автоматическое	ст. 83 ч.4 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.24 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности «Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и	15.08.2020г	

	отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха	воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов. Отключение систем вентиляции и закрытие противопожарных нормально открытых клапанов должно осуществляться по сигналам, формируемым автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, а также при включении систем противодымной вентиляции в соответствии с пунктом 7.19. Необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции и закрытия противопожарных клапанов должна определяться в соответствии с технологическими требованиями. Требования пункта 6.24 не распространяются на системы подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б. »		
3.	Вид нарушения: Здание поста охраны не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией Мероприятия по устранению: Здание поста охраны оборудовать автоматической пожарной сигнализацией	Приложение А п. 1, п. 10 Таблица А.1.п.п.9 СП 5.13130.2009	15.08.2020г	
4.	Вид нарушения: В фасадной системе для облицовки применены горючие материалы Мероприятия по устранению: Из облицовки фасадной системы демонтировать горючие материалы	ст. 4 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.2.3 СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты «Класс пожарной опасности (в том числе возможность распространять горение) конструкций наружных стен с внешней стороны с применением ФТКС и НФС определяют при проведении огневых испытаний по ГОСТ 31251. В зданиях и сооружениях I-III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов, не допускается выполнять отделку (в случае использования штучных материалов - облицовку) внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2-Г4, а для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 должны применяться фасадные системы класса К0 с применением негорючих материалов	15.08.2020г	

		облицовки, отделки и теплоизоляции»		
5.	Вид нарушения: На дверях кладовых не обеспечено наличие обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Мероприятия по устранению: На дверях кладовых обеспечить наличие обозначение её категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 ППР: «Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"»	15.08.2020г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в 3 квартале 2020 г

Заместитель главного государственного инспектора Вышневолоцкого и Бологовского района по пожарному надзору – заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Вышневолоцкому и Бологовскому районам майор внутренней службы Борзов Алексей Вадимович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«16» января 2020г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Директор Государственного бюджетного учреждения "Кашаровский детский дом-интернат для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии" Кураева Инна Викторовна

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«16» января 2020г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.